

Contract având ca obiect achiziția de servicii de verificare, intretinere și reparare a hidranților interiori aflați la sediul DRM, cu sediul în Mun. București, Str. Lucian Blaga, Nr. 4, Sector 3, în conformitate cu prevederile legale.

I.D.: 47475139

Documente participare:

- [solicitare_de_oferte_revizie_hidranti_2020.pdf](#)

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| Data publicării | 23.06.20 | Coduri CPV | 50413200-5 |
| Termenul limita pentru depunere: | 26.06.20 | Pretul estimativ: | 6.600,00 RON - 6.600,00 RON |

Descriere: Serviciile care fac obiectul achiziției constau în servicii de verificare, intretinere și reparare a hidranților interiori și a întregii instalații aferente hidranților de la sediul DRM, în conformitate cu prevederile legale. Amplasamentul hidranților este următorul: Locație București SUBSOLUL CLĂDIRII 2 PARTER, LÂNGĂ CENTRALA TERMICĂ 1 PARTER GARAJ 1 1 PARTER GARAJ 2 1 ETAJ 1 - 8 (2/ETAJ, 1 LÂNGĂ LIFT ȘI 1 LÂNGĂ SCARA SPRE ETAJUL SUPERIOR) 16 ETAJ 9 1 ETAJ 10 1 TOTAL 23 NOTĂ: La subsol există și stația de pompe și rezerva intangibilă de apă aferentă hidranților. Instalația de pompare este compusă din 3 pompe marca GRUNDFOS din care 2 principale, tip MG 90LA2-24FT115-C2, și o pompă pilot tip CHV4-80 A-A-CVBE. Detalierea metodologiei de lucru: - A. revizii (verificari) generale periodice (2 revizii in perioada iulie - decembrie 2020); - B. reparatii (necesare a fi efectuate in urma verificarilor). A. REVIZIA (VERIFICAREA) GENERALA PERIODICA • verificarea stării generale a instalației / sistemului. • verificare grad de coroziune. • verificarea ajutoajelor de refluxare. • verificare capete de conexiune. • verificarea cutiilor de protecție. • verificare la presiune a întregii instalații. • verificarea gradului de uzură a componentelor hidranților. • verificarea stării sistemelor de prindere. • verificarea manevrabilității robinetelor și starea calitativă a acestora. • verificarea stării furtunurilor din punct de vedere calitativ. • verificarea stării de etanșare a elementelor de protecție (garnituri, racorduri, etc.) • verificarea dotării cu accesorii. Prestatorul se obligă să respecte toate normele de securitate și sănătate în muncă, protecție civilă și gestionarea situațiilor de urgență pe timpul desfășurării activității în spațiile beneficiarului și să remedieze toate defecțiunile sau pagubele survenite din vina sa, în urma desfășurării activității în aceste spații. Prima revizii se va efectua în termen de 10 zile de la primirea comenzii/semnarea contractului iar cea de-a doua revizii se va efectua în perioada 15 noiembrie-15 decembrie. B. reparatii (necesare a fi efectuate in urma verificarilor) - prestatorul propune beneficiarului înlocuirea componentelor defecte, daca este cazul; prestatorul acordă consultanță tehnică de specialitate; acesta va asigura piesele necesare reparațiilor și eventualelor defecțiuni constatate la instalație. Acestea vor fi de origine, noi, compatibile cu tipul de instalație, certificate/omologate și vor fi menționate separat in deviz. Devizul estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb și manopera, va fi supus spre aprobare autorității contractante. Achiziționarea acestor repere se va face prin respectarea principiului concurențial al pieței. Reprezentatul achizitorului poate accepta reparatia in conditiile prezentate in respectivul deviz, o poate refuza sau poate solicita anumite modificari (de exemplu: in cazul in care o piesa poate fi achizitionata de la mai multi furnizori, reprezent