

Contract având ca obiect achiziția de servicii de verificare, intretinere si reparare a hidrantilor interiori aflati la sediul ANCOM-DRM din str. Lucian Blaga, nr. , sector 3, în conformitate cu prevederile legale.

I.D.: 80485960

Documente participare:

- solicitare_de_oferte_revizie_hidranti_2023.pdf

Data publicarii	03.04.23	Coduri CPV	50413200-5
Termenul limita pentru depunere:	06.04.23	Pretul estimativ:	6.900,00 RON - 6.900,00 RON

Descriere: Serviciile care fac obiectul achiziției constau în servicii de verificare, intretinere si reparare a hidrantilor interiori si a intregii instalatii aferente hidrantilor de la sediul ANCOM - DRM, în conformitate cu prevederile legale. Amplasamentul hidrantilor este următorul: Locație Bucăți SUBSOLUL CLĂDIRII 2 PARTER, LÂNGĂ CENTRALA TERMICĂ 1 PARTER GARAJ 1 1 PARTER GARAJ 2 1 ETAJ 1 - 8 (2/ETAJ, 1 LÂNGĂ LIFT ȘI 1 LÂNGĂ SCARA SPRE ETAJUL SUPERIOR) 16 ETAJ 9 1 ETAJ 10 1 TOTAL 23 NOTĂ: La subsol există și stația de pompe și rezerva intangibilă de apă aferentă hidranților. Instalația de pompare este compusă din 3 pompe marca GRUNDFOS din care 2 principale, tip MG 90LA2-24FT115-C2, și o pompă pilot tip CHV4-80 A-A-CVBE. Detalierea metodologiei de lucru: - A. revizii (verificari) generale periodice (2 revizii in perioada mai - decembrie 2023); - B. reparatii (necesare a fi efectuate in urma verificarilor). A. REVIZIA (VERIFICAREA) GENERALA PERIODICA • verificarea stării generale a instalației / sistemului. • verificare grad de coroziune. • verificarea ajutatoarelor de refulare. • verificare capete de conexiune. • verificarea cutiilor de protecție. • verificare la presiune a întregii instalații. • verificarea gradului de uzură a componentelor hidranților. • verificarea stării sistemelor de prindere. • verificarea manevrabilității robinetelor și starea calitativă a acestora. • verificarea stării furtunurilor din punct de vedere calitativ. • verificarea stării de etanșare a elementelor de protecție (garnituri, racorduri, etc.) • verificarea dotării cu accesorii. Prestatorul se obligă să respecte toate normele de securitate și sănătate în muncă, protecție civilă și gestionarea situațiilor de urgență pe timpul desfășurării activității în spațiile beneficiarului și să remedieze toate defecțiunile sau pagubele survenite din vina sa, în urma desfășurării activității în aceste spații. Prima revize se va efectua în perioada 15 mai - 15 iunie iar cea de-a doua revizie se va efectua in perioada 15 noiembrie-15 decembrie. B. reparatii (necesare a fi efectuate in urma verificarilor) - prestatorul propune beneficiarului înlocuirea componentelor defecte, daca este cazul; prestatorul acordă consultanță tehnică de specialitate; acesta va asigura piesele necesare reparațiilor și eventualelor defecțiuni constatate la instalație. Acestea vor fi noi, compatibile cu tipul de instalație, certificate/omologate și vor fi menționate separat in deviz. Devizul estimativ care va cuprinde cheltuielile cu piesele de schimb și manopera, va fi supus spre aprobare autorității contractante. Achiziționarea acestor repere se va face prin respectarea principiului concurențial al pieței. Reprezentatul achizitorului poate accepta reparatia in conditiile prezentate in respectivul deviz, o poate refuza sau poate solicita anumite modificari (de exemplu: in cazul in care o piesa poate fi achizitionata de la mai multi furnizori, reprezentantul achizitorului poate opta pentru achi