

## **VTU cazane apa calda, P<=400 kW + verificare SS**

I.D.: 41550031

---

Data publicarii	04.01.19	Coduri CPV	71631000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.180,00 RON - 1.180,00 RON

---

Descriere: VTU cazane apa calda, P<=400 kW + verificare SS, verificare tehnica in utilizare, conf PT ISCIR A1-2010) pt 2 bc cazan apa calda, comb. solid, lichid sau gazos cu P< 400 kW urmata de intocmire si eliberare "Raport de verificari, incercari si probe" Verificarea/ reglarea supapelor de siguranta cu arc (6 bc supapa de siguranta cu arc DN 40 si o bc supapa de siguranta cu arc DN 25) care echipeaza instalatiile sub presiune din centrala termica a detinatorului, presupune urmatoorii pasi: 1. golire apa din instalatia de incalzire din centrala termica a detinatorului 2. de/ montare supapelor de siguranta cu arc din centrala termica a detinatorului 3. curatare si revizie supape de siguranta 4. verificare la deschidere/ inchidere supape de siguranta cu respectarea abaterilor maxime mentionate in PT ISCIR C7-2010 5. umplere cu apa a instalatiei de incalzire din centrala termica a detinatorului si aerisirea conductelor 6. probe de functionare si proba de presiune hidraulica la presiunea de lucru a instalatiei, in prezenta personalului de deservire a instalatiei-fochist sau alt reprezentant al detinatorului (nu se admit preligeri, surgeri, pierderi de fluid) 7. intocmire si eliberare buletine de verificare/ reglare si declaratie de conformitate pt. lucrarile efectuate pt fiecare supapa de siguranta

---