
Reparatii Instalatie climatizare Sectie Psihiatrie.

I.D.: 100900310

Data
publicarii 29.07.24

Coduri CPV 42512000-8

Pretul
estimativ: 15.985,00 RON - 15.985,00 RON

Descriere: Instalatia este compusa din doua unitati cu o capacitate totala de 120000 BTU/h. In urma verificarilor efectuate sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Inlocuire modul electronic compresor 2. inlocuire modul electronic de comunicatie. 3. Inlocuire filtre unitati interioare. 4. Verificare si reparatii racorduri grile introducere 5. Curatare schimbatoare de caldura la unitatile exterioare si la unitatile interioare. 6. Refacerea circuitelor frigorifice si circuitelor de de condens. 7. Refacerea circuitelor electrice de legatura dintre untatile exterioare si unitatile interioare. 8. Reincarcare cu refrigerant (aprox. 10 kg). 9. Efectuare reparatii: trebuie decupat tavanul din rigips in mai multe locuri, pus la loc, gletuit si zugravit.
