
Revizie tehnica la motogeneratorul NORTHPOWER NPR 65KVA - SDN Calarasi - DRDP Constanta

I.D.: 79354202

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 03.03.23 | Coduri CPV | 50532300-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.816,21 RON - 1.816,21 RON

Descriere: CNAIR SA prin DRDP CONSTANTA doreste sa achizitioneze servicii de revizie tehnica pentru motogeneratorul NORTHPOWER NPR 65KVA, din dotarea SDN Calarasi . Revizia tehnica se va efectua in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute in manualul tehnic de exploatare emis de producator. In cadrul reviziei tehnice se vor efectua urmatoarele: 1.inlocuire filtru combustibil , SN5074 - 1 buc; 2.inlocuire filtru ulei motor T7312- 1 buc; 3.inlocuire filtru ulei motor SO6238 - 1 buc; 4.inlocuire ulei motor 15W40 - 15 litri. Dupa efectuarea reviziei, se vor efectua probe de functionare (pornire/oprire la intrerupere energie electrica in retea), verificare sistem de incarcare acumulator, verificare antigel, verificare program pornire-oprire saptamanala, masurarea parametrilor electrici (tensiuni, intensitate) furnizati de motogenerator, probele de functionare si masuratorile electrice se vor specifica in procesul verbal de receptie. Piesele si materialele vor fi noi cu certificate de garantie. Daca in procesul de montare, inlocuire si probe personalul tehnic al prestatorului deterioreaza piese si materiale, va proceda la inlocuirea acestora pe cheltuiala proprie, numai cu produse noi, respectiv pentru orice alte componente ale motogeneratorului defectate in mod accidental, va proceda la inlocuirea acestora pe cheltuiala proprie.
