

---

## **Contract de servicii de proiectare și execuție de lucrări privind "Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitățile Valea Seacă și Buchila, aparținătoare Primăriei Comunei Nicolae Bălcescu, jud. Bacău".**

I.D.: 71439334

Documente participare:

- 11. Cerinte tehnice pentru PROIECTARE rețele de distributie GN.rar
- 12. CERINTE TEHNICE EXECUTIE DELGAZ.rar
- 12. HCL 95 DIN 05.10.2021.pdf
- 13. Cerinte tehnice pentru EXECUTIE rețele de distributie GN.rar
- 13. HCL 114 SI HCL 95.pdf
- 19. Clauze contractuale.docx
- 1. 09.05.2022 Contract gaz GALBENI SEMNAT.pdf
- 2 Grafic investitie Galbeni SEMNAT.pdf
- 5. Anexa 1 - Schema de calcul Galbeni jud.Bacau\_2021\_Plansa1.pdf
- 6. Anexa 1\_Schema de calcul Galbeni Valea Seaca si Buchila jud.Bacau\_2021\_Plansa3.pdf
- 7. Anexa 2\_Schema de calcul Galbeni Valea Seaca si Buchila jud.Bacau\_2021\_Plansa2.pdf
- 9. HCL 47\_2022 aprobare gaz.pdf
- 10. CERINTE TEHNICE PROIECTARE DELGAZ.rar
- FisaDate\_DF1154326.pdf
- DUAE\_CERERE\_184322.xml
- RSC 1\_09.08.2022 Valea Seaca Buchila.pdf

---

Data publicarii	22.07.22	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.08.22	Pretul estimativ:	3.356.560,00 RON - 3.356.560,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Autoritatea contractantă inițiază procedura de achiziție de servicii de proiectare și execuție de lucrări privind "Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitățile Valea Seacă și Buchila, aparținătoare Primăriei Comunei Nicolae Bălcescu, jud. Bacău". În baza contractului nr. 6354 din 12.05.2022, încheiat între Primăria Comunei Nicolae Bălcescu și Delgaz Grid SA, se emite Aviz tehnic de racordare pentru investiția: Dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitățile Valea Seacă și Buchila, aparținătoare comunei Nicolae Bălcescu, județul Bacău. În urma analizei soluției tehnice dată în Studiul de Fezabilitate elaborat de către SC PROIECT INSTAL SRL în anul 2019 (actualizat în mai 2021), rezultă că pentru înființarea distribuției de gaze naturale în localitățile Valea Seacă și Buchila este necesară realizarea următoarelor obiective: - redimensionarea conductei de distribuție gaze naturale presiune redusă DN 90 mm PE 100 SDR11 la DN 160 mm PE 100 SDR11 în lungime  $L=1390$  m de la intersecția străzilor Sălciilor și Ferdinand până la limita localității Nicolae Bălcescu cu loc. Valea Seacă (aria de concesiune DEGR); - conductă de distribuție gaze naturale de presiune redusă propusă, cu o lungime totală de  $L= 11\ 712$  m, din care: • PE100 SDR11, de diametru 63 mm, în lungime de 5448 m; • PE100 SDR11, de diametru 90 mm, în lungime de 2913 m; • PE100 SDR11, de diametru 110 mm, în lungime de 1900 m. • PE100 SDR11, de diametru 160 mm, în lungime de 1451 m. Conducta care necesită redimensionare se va cupla la conducta de gaze naturale de presiune redusă Dn 125 mm PE, existentă la intersecția străzilor Sălciilor și Ferdinand, din localitatea Nicolae Bălcescu. Coordonatele Stereo 70 ale punctului de cuplare sunt  $X = 646990$ ;  $Y=555295$  și sunt prezentate grafic în Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul aviz. Presiunea disponibilă în punctul de cuplare este  $P_{min}=1,5$  bar,  $P_{max}=2$  bar (regim de presiune redusă). Menționăm faptul că lungimile de conductă prezentate mai sus sunt aproximative. Lungimea exactă a conductei se va stabili în faza de proiectare detaliată cu condiția ca soluția de alimentare propusă în proiect să asigure alimentarea tuturor consumatorilor prevăzuți a fi alimentați prin soluția de alimentare dată în Studiul de Fezabilitate - varianta finală, agreată de Primărie cu Delgaz Grid.

---