
Reparatii instalatie electrica conform anunt publicitar nr ADV1241370

I.D.: 62177169

Data publicarii	19.10.21	Coduri CPV	50711000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 15.000,00 RON - 15.000,00 RON

Descriere: Conform anuntului publicat pe SICAP cu numarul ADV1241370 din 24/09/2021 va propunem urmatoarele preturi : 1. Traseele de cabluri care alimenteaza unitatile de aer conditionat si ruloari sala festivitati acoperis curtea interioara sunt pozitionate la exterior fara nici un fel de protectie. Conexiunile de derivatie sunt protejate cu banda izoler si se afla in aer liber. Se propune o noua infrastruktura pentru aceste cabluri si doze derivatie corespunzatoare (grad impermeabilitate ip65) cu refacerea conexiunilor oxidate. Cost reparatie materiale incluse este de 2.700 ron. 2. In urma verificarilor prizelor 220V sa-u constatat un nr de 30 prize stricate/necorespunzatoare. Ele reprezinta un factor de risc major, mai ales in sala de festivitati si sala sport, unde este un risc real de arc electric ceea ce poate duce la incendiu. Schimbat prize (aprox 30 buc) si strans toate contactele prizelor existente cu retestare inclusa 1.900 ron. 3. La verificarea dozelor de legatura s-a constatat ca firele sunt legate intre ele doar prin rasucire si protectie cu banda izoler. Acest tip de conexiune duce in timp la oxidare a materialelor si implicit la crearea unui contact imperfect intre fire. Acest fenomen inrautateste continuitatea conexiunilor, contribuind astfel la micsorarea calitatii circuitelor : cadere mare de tensiune (mai ales la circuitele mai lungi), curentul maxim admis de circuit scade. Tinand cont de acestea, se propune : reconditionarea tuturor dozelor- refacerea legatur
