

Revizie/Igienizare aparat aer conditionat

I.D.: 84530922

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.07.23 | Coduri CPV | 50730000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.050,00 RON - 1.050,00 RON

Descriere: Conditii neacceptate la termen: Servicii de revizie aparat aer conditionat tip split 2 buc. whirlpool 12000 BTU si 1 buc. Nordstar 12000 BTU Procedurile de intretinere cuprind: • Mentenanta pentru verificarea starii de functionare a unitatii interioare; • Proceduri pentru stabilirea starii generale de functionare a unitatii; • Curatare filtre si prefiltre; • Curatare vaporizator de orice depuneri din aer; • Curatare aripioare ventilator; • Indreptare fante indoite pentru a permite o buna circulatie a aerului etc. • Mentenanta pentru verificarea starii de functionare a unitatii exterioare; Proceduri pentru stabilirea starii generale de functionare a unitatii: • Verficarea presiunii agentului refrigerent si completarea acestuia in caz de necesitate; • Verificarea si curatarea condensatorului; • Verificarea compresorului; • Curatare palete ventilator etc. Mentenanta filtrelor de aer: Aceste filtre au rolul de a purifica aerul de praf, alergeni, bacterii si virusuri, iar curatarea lor periodica este estentiala pentru a preveni imbolnavirile de orice fel. Prestatorul va efectua serviciile in intervalul de lucru al beneficiarului, de luni pana joi de la ora 8:30 pana la ora 17:00 iar vineri de la ora 8:30 pana la ora 14:30. Prestatorul va respecta dispozitiile H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completările ulterioare, precum si a altor dispozitii legale in vigoare incidente in domeniu. Executantul poartă întreaga răspu
