

REVIZIE/ VERIFICARE APARATE DE AER CONDITIONAT, CENTRALE DE TRATARE AER, CHILLER

I.D.: 57459405

Data publicarii	27.05.21	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	14.380,50 RON - 14.380,50 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Se va incheia un contract cu durata de la data semnarii de ambele parti până la 30.04.2022, avand ca obiect prestarea de servicii de revizie/verificare, intretinere și reparare, în vederea exploatarii in parametri corespunzatori, ptr: 1. Revizie/service aparat de aer conditionat: 9000 - 12000 BTU 49 buc și aparat de aer conditionat: 12000 - 18000 BTU 3 buc (curatare filtre, curatare bacteriologica, verificare legaturi electrice, verificare robineti UE, verificare circuit frigotehnic, verificare/curatare condensator, verificare/ curatare evacuare condens) 2. Revizie/verificare centrala de tratare aer OCEAN1 buc și centrala de tratare aer Zeus TZ 80 2 buc (verificare legaturi electrice, inlocuire filtre de aer, curatare bacteriologica, verificat parametrii de functionare: debit aer introdus, temperatura aer introdus, inlocuire curea transmisie, verificare/curatare traseu evacuare condens) 3. Revizie/verificare chiller 30,72kw (Rubik Hub) 1 buc (verificare legaturi electrice, verificare senzori, curatare filtru Y, verificare circuit hidraulic, verificare circuit frigotehnic, verificare parametrii soft) 4. Incarcare agent frigorific - în limita a 10 kg 5. Interventie tehnician (ora/pers.) - în limita a 20 ore. Pretul include toate costurile necesare prestarii serviciilor (deplasari, detasari,transport,manopera,materiale etc.). Încărcarea cu agent frigorific,reparațiile,înlocuirea pieselor de schimb și alte interventii se vor achiziționa separat, în limita a 4.528 lei fără TVA.
