
Verificare instalatie de limitare si stingere a incendiilor

I.D.: 74423616

Data publicarii	18.10.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 350,00 RON - 350,00 RON

Descriere: Verificare sistem de limitare si stingere a incendiilor, format din 4 hidranti interiori, care include urmatoarele operatiuni: - Se efectueaza verificarea vizuala a hidrantilor (etichetare de verificare periodica, semnalistica hidrant, lampa de semnalizare, geam usa, curatare cutie). - Se verifica daca elementele componente (robinet hidrant, racord furtun, teava de refulare) nu prezinta defecte; - Se verifica daca deschiderea, respectiv inchiderea robinetelor (se face usor si complet). - Se verifica starea tehnica a furtunului. - Se verifica accesul la instalatie (nu exista materiale depozitate in fata hidrantilor sau pe hidranti). - Se verifica daca este completa cutia hidrantului (necesar: furtun refulare tip C 12 bari, cheie BC, robinet racord fix tip C, teava de refulare tip C). - Se verifica marcarea hidrantului: este lizibila si corecta. - Se verifica functionarea cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmatoarele: · Furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformari, distrugerii, crapaturi, pe intreaga lungime · Dispozitivele de fixare sunt solide si nedeteriorate · Debitul de apa este continuu si suficient (se recomanda utilizarea unui debitmetru si a unui manometru) · Sistemul de derulare functioneaza usor · Teava functioneaza corespunzator
