

Extindere rețea electrică de distribuție publică localitatea Tăuții Măgherauș, pe strada 4

I.D.: 57530739

Documente participare:

- CS-Ext.ret. el. pe strada 4 Tautii Magheraus.rar
- BM08_21 Formulare.doc
- Model contract de executie -Ext. ret. el. pe str. 4 din loc. Tautii Magheraus.docx
- FisaDate_DF1114405.pdf
- DUAE_CERERE_115071.xml
- Raspuns clarificare1.rar

Data publicarii	02.06.21	Coduri CPV	45231400-9 71323100-9
Termenul limita pentru depunere:	22.06.21	Pretul estimativ:	461.418,39 RON - 461.418,39 RON

Descriere: Proiectul si lucrarile se vor realiza conform documentatiei atasate. Obiectul 1: În PTAb existent pe strada 2 (punctul A de pe planul de situație) se va monta o celulă de linie cu separator și CLP. Obiectul 2: Se va realiza un record electric 20kV subteran cu cablu monopolar 20kV 3x1x150mmp, din celula de linie nou montată în postul de transformare PTAb5 aflat pe str. 2, în lungime de 920m până pe strada 4, în punctul B de pe planul de situație, în teren domeniu public pe langă strada2 și strada 4. Obiectul 3: Se va monta un post de transformare în anvelopă de beton PTAb nou(punctul B de pe strada 4), montat la sol, pe o suprafață de teren de aproximativ 25mp, teren aparținând Parohiei Greco-Catolice pentru care există acord de principiu, iar după obținerea avizului CTE se va încheia la notar un contract de superficie. Postul de transformare proiectat va fi echipat cu un loc liber celulă linie, o celulă cu separator și CLP, o celula trafo cu separator și siguranțe fuzibile, un trafo 20/0,4kV-250kVA, boxă trafo gabarit 400kVA, un tablou de distribuție cu 8 plecări echipate cu SIST 401A, un dulap electroalimentare, cabluri de legătură SCADA, integrabil SCADA. Obiectul 4: Pe strada 4 între punctele B-C, B-D și B-E se va realiza o rețea electrică subterană de joasă tensiune, pozată în pământ la adâncimea de 0,8m, cu vcablu ACYABY 3x150x70mmp, montată în teren aparținând domeniului public, în lungime totală de 982m. Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
