
Reparatie tehnica 2 grupuri Diesel Generator

I.D.: 18508156

Data publicarii	22.03.17	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.03.17	Pretul estimativ:	7.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Reparatie tehnica 2 grupuri Diesel Generator de 500kVA, respectiv 180kVA. Probleme prezentate: 1. Grup electrogen 500kVA: presiune de ulei scazuta (motor diesel scoate fum alb); motorul diesel nu porneste din prima la temperaturi scazute (da rateuri la pornire); ulei si filtre depreciate. 2. Grup electrogen 180kVA: nu functioneaza rezistenta de incalzire motor diesel; nu functioneaza redresor incarcare acumulatori.
