
Mentenananta sisteme de detectie incendiu

I.D.: 82119733

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.05.23 | Coduri CPV | 31625000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.800,00 RON - 1.800,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: . Verificarile sunt: a). Verificarile lunare consta in urmatoarele: - verificarea centralei; - verificarea led-urilor si lampilor indicatoare; - verificarea acumulatorilor; - verificarea detectorilor de fum; - verificarea butoanelor manuale; - verificarea sirenelor si hupelor; b). Verificarile semianuale consta in urmatoarele: - Verificarea sigurantelor; - Verificarea tensiunilor acumuloarelor; 2. Testarile si intretinerile sunt: a). Lunare constand in testarea: - mesajelor de alarmare inregistrate; - circuitelor de initiere; - dispozitivelor de supervizare a circuitelor; b). Semianual constand in testarea: - acumulatorilor; - surselor secundare de tensiune; - dispozitivelor de supervizare a detectorilor; - detectorilor de fum ; - butoanelor manuale; c). Anual constand in testarea: - dispozitivelor indicatoare de alarma optice si acustice ; - surselor primare de alimentare; - surselor secundare de alimentare; - dispozitivelor optice de afisare stari, parametrii, etc; - recalibrarii detectorilor de fum; - acumulatorilor; - dispozitivelor de reincarcare a acumulatorilor; - sirenelor si hupelor; - circuitelor de initializare si semnalizare
