

Lucrari de reparatii curente la rezervoare metalice de depozitare a produselor petroliere, - vopsitorii anticorozive

I.D.: 19106740

Data publicarii	18.04.17	Coduri CPV	45442200-9
Termenul limita pentru depunere:	28.04.17	Pretul estimativ:	226.890,00 RON

Descriere: 1.Pentru lucrarile de refacere a protectiei anticorozive a suprafetelor exterioare a rezervoarelor de depozitare a produselor petroliere: Având în vedere ca suprafata actuala este protejata anticoroziv cu vopsea ulei, acoperirea suprafetelor se va face tot cu vopsea ulei, în mai multe straturi. Protectia anticoroziva se va aplica pe rezervoarele goale. Lucrarile de vopsitorie vor include urmatoarele etape: - Decaparea si curatarea suprafetelor suport (se vor executa cu unelte de mâna sau aparate electrice/pneumatice ce pot fi utilizate în medii Ex) - Desprafuire prin aspirare/suflare cu aer comprimat(uscata si fara ulei) - Degresarea cu solventi organici care nu lasa urma grasa - Uscarea suprafetei daca aceasta prezinta urme de condens - Strat primar (GRUND) - Strat finisare (VOPSEA ULEI) sau (VOPSEA CLOR CAUCIUC) functie de rezervor minim doua straturi Se aplica la 4 (patru) rezervoare cu o suprafata exterioara / rezervor de aproximativ 480m2 . - 3 rezervoare vopsea ulei - 1 rezervor vopsea clor cauciuc 2.Pentru lucrarile de refacere a protectiei anticorozive interioare a rezervoarelor de depozitare a produselor petroliere: Având în vedere ca suprafata actuala este protejata anticoroziv cu material corropipe, s-a realizat un studiu de piata pentru ca refacerea suprafetelor deteriorate sa se faca tot cu material corropipe, în mai multe straturi. Studiul de piata a aratat ca nu mai exista societati care sa execute lucrari cu sistemul de protectie corropipe. S+a procedat la studierea unei solutii pentru refacerea zonelor deteriorate cu sisteme care sa asigure protectia în zonele deteriorate cât si aderenza la protectia existenta, respectând toate conditiile de functionare a rezervorului, a substantelor care sunt depozitate si modalitatea de punere în opera a protectiei. Având în vedere ca în urma operatiunea de sablare se pot descoperii suprafete care prezinta defecte (altele decât cele care au fost depistate) se ia în considerare o suprafata mai mare fata de cea reala, modalitatea de decontare a lucrarilor putând fi stabilita prin caietul de sarcini la momentul oportun. Protectia anticoroziva se va aplica pe rezervoarele goale. Lucrarile de protectie vor include urmatoarele etape: - Decaparea si curatarea suprafetelor suport (se vor executa cu unelte de mâna sau aparate electrice/pneumatice ce pot fi utilizate în medii Ex) - Desprafuire prin aspirare/suflare cu aer comprimat(uscata si fara ulei) - Degresarea cu solventi BELZONA 9111 - Sablarea suprafetelor ce urmeaza a se proteja - Uscarea suprafetei daca aceasta prezinta urme de condens - Executie strat egalizator BELZONA 5811 - Executie strat final BELZONA 5811 Se aplica la 1 (unu) rezervor cu o suprafata interioara de aproximativ 100m2 . Pentru realizarea lucrarilor este necesara montarea de schele metalice.