

---

## Mentenanta trimestriala sistem avertizare incendiu

I.D.: 99014067

---

Data publicarii	20.06.24	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 8.000,00 RON - 8.000,00 RON

---

Descriere: Mentenanta trimestriala sistem avertizare incendiu - sistem care contine maxim 70 elemente adresabile/conventionale (verificare o data la 3 luni). In cadrul contractului de mentenanta se vor executa urmatoarele operatiuni: Verificari sistem de alarmare si detectie la incendiu: - centrala de alarmare si detectie la incendiu; - continuitate circuite; - sirene (interior/exterior); - butoane incendiu; - curățire detectori si verificare individuala la fiecare detector; - stare acumulatori si inlocuirea la nevoie daca situatia tehnica o impune; - verificare memorie interna; - verificare panou afisaj; - simulare incendiu si testare sistem; - verificarea comunicatiei cu societatea ce monitorizeaza locatia respectiva (daca este cazul).

---