
Servicii de mentenanta la instalatia de limitare si stingere cu hidranti

I.D.: 56485110

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.04.21 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 640,00 RON - 640,00 RON

Descriere: Mentenanta semestrială a instalației de hidranți interiori- max 5 buc La hidranții interiori se urmărește, în principal : a) modul de manevrare a robinetelor, urmărindu-se ca deschiderea, respectiv închiderea să se facă ușor și complet; b) starea furtunului să fie corespunzătoare din punct de vedere calitativ, astfel încât să nu cedeze la presiunea apei; c) accesul la hidranți să fie permanent liber; în acest scop nu se depozitează materiale în fașa hidranților sau pe hidranți; d) să nu fie descompletat; e) să nu fie defecte evidente, scurgeri sau corodări; f) marcarea să fie lizibilă și corectă. Persoana desemnată trebuie să ia imediat acțiunile corective necesare. Persoanele care lucrează în încăperi prevăzute cu hidranți de incendiu interiori trebuie să cunoască modul de folosire a acestora. Beneficiarul trebuie să încheie un contract cu o persoană fizică sau juridică autorizată, în condițiile pentru efectuarea unui program de verificări și mentenanță, care include verificarea funcționării cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte : a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugerii, crapături, pe întreaga lungime; În cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuiește imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă; b) dispozitivele de fixare sunt solide și nedeteriorate; c) debitul de apă este continuu și suficient (se recomandă utilizarea unui debitmetru și a unui manometru); d) sistemul de derulare funcționează
