

---

## Servicii de verificare a instalatiilor de stingere incendii

I.D.: 14729805

---

Data publicarii	31.08.16	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.09.16	Pretul estimativ:	6.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Având în vedere prevederile Legii nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor cu modificarile si completarile ulterioare , O.M.A.I. nr. 163/2007 si Normativul P118-2/2013 privind securitatea la incendiu partea II-a instalatii de stingere, se va face verificarea instalatiilor de stingere incendii pentru a determina daca echipamentul (statie de pompare, hidranti de incendiu interiori si exteriori) este în stare de utilizare si respecta reglementarile tehnice în vigoare, de la sediile Tribunalului Calarasi si Judecatoria Oltenita. Date tehnice despre constructii si instalatiile de stingerea incendiilor. a) Palatul de Justitie Calarasi are: - nr. nivele D+P+2E ; - aria desfasurata 7919 mp; - rezervor de apa intangibila 300 mc - statie de pompare incendiu cu hidrofor, formata din 4 electropompe( 3 buc cu Q=35 mc/h, H=37 mca si 1 buc Q= 5 mc/h, H= 40 mca) si un recipient hidrofor de 500 l. - hidranti de incendiu interiori, Dn 2 " buc 47 ; - hidranti de incendiu exteriori Dn 100 buc 12 ; b) Judecatoria Oltenita are: - nr. nivele D+P+2E ; - aria desfasurata 3088 mp; - hidranti de incendiu interiori buc 38 ;

---