
REABILITARE SISTEM AUTOMATIZARE CENTRALE TERMICE

I.D.: 44527445

Data
publicarii 15.11.19

Coduri CPV 50720000-8

Pretul
estimativ: 5.000,00 RON - 5.000,00 RON

Descriere: DESCRIERE SISTEM : DOUA CENTRALE IN CONDESATIE PE GAZ IN BATERIE, BUTELIE DE ECHILIBRARE HIDRAULICA, 3 CIRCUITE DE INCALZIRE COMANDATE DE TERMOSTATE CU UNDE RADIO, UN CIRCUIT DE BOILER -COMANDAT DE UN TERMOSTAT DE IMERSIE. FUNCTIILE TABLOULUI: - PROTECTIE LA SCURT-CIRCUIT PENTRU TOATE SUBANSAMBLELE - FUNCTIONARE INDEPENDENTA PENTRU FIECARE CIRCUIT DE INCALZIRE SAU PREPARARE APA CALDA MENAJERA, CENTRALELE VOR FUNCTIONA DOAR DACA AU COMANDA DE LA UNUL DIN TERMOSTATELE CU UNDE RADIO SAU TERMOSTATUL DE BOILER - POSIBILITATE DE CUPLARE PE MANUAL A CIRCUITELOR DE INCALZIRE - PROTECTIE LA LIPSA APA CU SEMNALIZARE ACUSTICA SI VIZUALA SI DCUPLAREA FUNCTIONARII TUTUROR ELEMENTELOR SISTEMULUI PANA LA REMEDIEREA DEFECTIUNII
