

Anulare achizitie Prestare servicii de epurare / tratare levigat cu Statie mobila de tratare levigat , in conformitate cu art. 212, alin1), lit.a), din Legea nr.98/2016, comisia de evaluare a identificat in documentatia de atribuire , inadvertente, ce nu permit realizarea procesului de evaluare.

I.D.: 103540596

Documente participare:

- MODEL CONTRACT STATIE LEVIGAT.docx

Data publicarii	02.10.24	Coduri CPV	98390000-3
Termenul limita pentru depunere:	02.10.24 12:00	Pretul estimativ:	139.500,00 RON - 139.500,00 RON

Descriere: Prestare servicii de epurare / tratare levigat cu Statie mobila de tratare levigat ", rezultat din depozitul de deseuri Tirighina. Cantitatea de levigat estimata, este de minim de 9000 de metri cubi. Echipamentul mobil(Statia de tratare levigat) va fi amplasat pe platforma existenta in vecinatatea statiei actuale , alimentariile (levigat, energie electrica , apa) si evacuarile (permeat, namol) vor fi realizate din/ la retelele actuale si instalatiile existente pe amplasament. Obligatiile prestatorului:1.Sa asigure prestarea serviciilor de tratare levigat, rezultat din depozitul de deseuri Tirighina, cu o Statie de tratare a levigatului, certificata/ autorizata /avizata conform legislatiei in vigoare, ce va prezenta caracteristicile solicitate in tabelul de mai jos; 2. Sa detina personal calificat ; 3. Sa indeplineasca conditiile ce se regasesc in Autorizatia de Gospodarire a apelor a beneficiarului, anexata prezentei cerere de oferta; 4. Sa fie autorizat pentru prestarea serviciilor de tratare levigat . 5. Oferta tehnica va contine lista consumabilelor si costurile aferente.Characteristici tehnice :Tip - containerMod amplasare-mobilaProdus tratat-levigat1. Tehnologia de tratare -osmoza inversa2. Configuratie -2 trepte3. Schimbator ioni -1 treapta4. Chimicale utilizate -HCl, H2SO4, NAOH, ANTI-SCALANT, CLEANER5. Curatare automata a membranelor -da6. Presiune de lucru -max 90 bar7. Pre -filtrare -filtru nisip, filtre cartus;8. Echipamente de monitorizare - ph, conductivitate , temperatura presiune, debit, randament9. Capacitate (mc/zi)- Minim100 mc/ziConductivitate levigat - Minim 35 mS/cm2 Rata de recuperare % permeat/namol- pana la 35mS/cm2, min.70% permeat ,max.30% namolEchipamente automate -Sisteme de dozare, sisteme de curatarePLC - panou de control Touch Conexiune remote -DAConexiune electrica - 3~/N/PE/400V/80 KW putere instalataIndicatori permeat la descarcare-NTPA - 001/2002Monitorizare de la distanta -DA