

Servicii de revizie tehnica anuala si service pentru centrale de ventilatie si chillere

I.D.: 42233108

Data publicarii	13.02.20	Coduri CPV	50730000-1
Termenul limita pentru depunere:	21.02.20	Pretul estimativ:	3.000,00 RON - 3.000,00 RON

Descriere: Descriere contract: Contractul prevede o revizie tehnica anuala si reparatii accidentale(service) pentru cele 5 buc. centrale de ventilatie tip Ferolli si cele 3 buc.chillere Ferolli. Centralele de ventilatie au urmatoarele debite:4,8 mc/sec; 1,9 mc/sec;2,8 mc/sec;4,2 mc/sec ; 3,1 mc/sec. Pretul include revizia tehnica anuala a acestor echipamente si va cuprinde urmatoarele operatiuni, conform listei de mai jos: 1.Lucrarile de revizie anuală grupuri de racire (chillere) -3 bucati, vor cuprinde : 1. Verificare -curatare filtru impuritati 2. Verificare etansare legaturi hidraulice(apa) 3. Verificare etansare legaturi hidraulice (freon) 4. Verificare presiune apa instalatie de climatizare 5. Verificare presiune freon 6. Verificare legaturi electrice 7. Verificarea setari placa electronica si chiller 8. Verificare - curatare baterie schimb caldura (freon) 9. Verificare filtru impuritati freon 10. Verificare senzor tur-retur si protectie inghet 11. Verificare - curatare pompa agent racire 12. Verificare - curatare exteriora vas acumulare apa racita 13. Verificare - curatare exteriora vas de expansiune 14. Verificare - curatare manometru presiune apa 15. Verificare - curatare ventilator 16. Verificare - masurare temperatura de lucru a compresorului 17. Verificare - curatare schimbator de caldura in placi freon-apa 18. Verificare vapori apa instalatie freon (pastila silicagel) 19. Verificare functionare flusostat (circulatie agent termic) 20. Curatare exteriora 2) .Lucrarile de revizie anuală grupuri de racire (chillere) -3 buc. vor cuprinde : 1 Verificare-curatare filtre sac 2 Verificare-curatare filtre in unghi 3 Verificare-curatare filtre plate 4 Verificare-curatare filtre rola 5 Verificare-curatare filtre totale 6 Verificare etansare legaturi hidraulice(baterie incalzire) 7 Verificare etansare legaturi hidraulice (baterie racire) 8 Verificare pres. apa baterie incalzire 9 Verificare pres. apa baterie racire 10 Verificare legaturi electrice 11 Verificarea setari placa automatizare 12 Verificare - curatare baterie schimb incalzire 13 Verificare - curatare baterie schimb racire 14 Verificare - curatare presostate aer 15 Verificare - curatare termostat protectie inghet 16 Verificare -curatare filtru impuritati agent termic(daca este necesar se va inlocui filtrul cu totul) 17 Verificare senzor tur- retur 18 Verificare - curatare pompa agent racire /incalzire 19 Verificare - curatare manometru presiune apa 20 Verificare - curatare ventilator 21 Verificare - curatare motor ventilator 22 Verificare - curatare curea transmisie motor ventilator 23 Verificare - masurare temperatura de lucru introducere aer 24 Verificare - masurare temperatura de lucru refulare aer 25 Verificare funct. flusostat (circulatie agent termic) 26 Verificare funct. servomotoare vane cu trei cai 27 Verificare funct.clapeti antifoc 28 Verificare funct.compon.leg.tablou forta 29 Curatare exteriora. Nu se accepta depasirea valorii estimate.