

## Servicii de verificare tehnica a instalatiei interioare de utilizare a gazelor naturale

I.D.: 17827236

---

Data publicarii	20.02.17	Coduri CPV	50700000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.02.17	Pretul estimativ:	700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

---

Descriere: Servicii de verificare tehnica periodica a instalatiei interioare de utilizare a gazelor naturale existente in imobilul situat in str. Eforie, nr. 3, sector 5, Bucuresti. Caracteristici tehnice- cazan otel preparare agent incalzire tip BUDERUS, model Logano GT 615,P = 1020 KW, combustibil gaze naturale-3 buc; -cazan otel preparare apa calda menajera tip BUDERUS, Model Logano GT 515,P= 455 KW, combustibil gaze naturale-1 buc; -arzator gaz natural tip CUENOD-4 buc; supraveghere permanenta; lungime traseu teava ?21/2apos;apos; ml-56; lungime traseu teava ?4apos;apos; ml-5; lungime traseu teava ?6apos; ml-50. Conform apos;apos; Ordinului pentru aprobarea Procedurii pentru verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturaleapos;apos; verificarile tehnice periodice a instalatiilor in utilizare se fac confrom instructiunilor specifice si consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni: a) verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente; b)verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi; c) verificarea etanseitatii imbinarii conductelor si armaturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spuma de apa cu sapun sau cu alte tehnologii de verificare a etanseitatii; d) verificarea functionalitatii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta; e)demontarea/debransarea punctelor de consum fara aprobare legala si a conuctelor de alimentare aferente; f) verificarea functionalitatii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare; g) verificarea starii rasuflatorilor si a caminelor existente. Societatea va intocmi si inainta spre beneficiar fisa de evidenta a lucrarilor periodice de verificare tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, persoane juridice, conform Anexa 4 din apos;apos;Ordinul pentru aprobarea Procedurii pentru verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturaleapos;apos;.In raportul de verificare tehnica periodica se vor consemna toate interventiile de revizie tehnica, reparatii, inlocuiri de piese si consumabile. Dupa finalizarea interventiilor se vor face toate verificarile si masuratorile necesare privind siguranta in exploatare.

---