

Verificat/Incarcat/Reparat Stingatoare Tip P1

I.D.: 85541935

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.06.23 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|---------------------|
| Pretul estimativ: | 9,00 RON - 9,00 RON |
|-------------------|---------------------|

Descriere: Oferim servicii de verificat, reparat ,incarcata stingatoare pentru stingatoarele de tip P cu pulbere, stingatoarele de tip SM cu spuma mecanica, pentru stingatoarele de tip G-cu CO2. Termenul de garantie a serviciilor prestate este de 12 luni. Lucrarile executate de catre persoana juridica autorizata Ekton Fire sunt realizate cu respectarea prevederilor ORDINULUI MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE nr. 138 din 23 octombrie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu. Verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu se realizeaza numai de către persoane autorizate în condițiile legii. Suntem autorizati de : I.S.C.I.R- conform autorizatie Nr .BV/CR4/I,J/12/1799 C.N.S.I.P.C. - conform autorizatieSeriaA , Nr. 8881 Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu se efectuează: a) după fiecare utilizare; b) la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului de incendiu; c) la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare; d) ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranța de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarelor de incendiu cu CO(2), halon sau agent curat. Durata de viață normată a stingătoarelor de incendiu este de 20 de ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului. Următoarele stingătoare de incendiu sunt considerate depășite și nu se mai admit la utilizare max
