

Revizie statie epurare AS-VARIOcomp 200N/Pump

I.D.: 73900825

Data publicarii	03.10.22	Coduri CPV	45259100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.168,00 RON - 3.168,00 RON

Descriere: Revizia AS-VARIOCOMP 200N/Pump include urmatoarele operatiunii: INSTRUIREA OPERATORULUI ◦ Predarea „Manualului de montaj, operare si service”; ◦ Predarea „Jurnalului de operare”; ◦ Instructajul verbal al operatorului statiei de epurare; VERIFICĂRI ◦ Verificarea înregistrărilor jurnalului de operare și a calității întreținerii curente a stației de epurare; ◦ Verificarea sistemului hidraulic; ◦ Verificarea sistemului de aerare; ◦ Verificarea pompelor aer-lift; ◦ Verificarea nivelului nămolului în decantorul primar; ◦ Verificarea existenței nămolului activ și a calității acestuia, forma flocoanelor, cantitate, culoare, miros; ◦ Verificare functionare echipamente (pompa sumersibila, suflanta) ◦ Verificare tablou automatizare; ◦ Verificare suflanta. REGLAJE ◦ Debitul nămolului recirculat; ◦ Debitul pompei de evacuare a apei; ◦ Secvențele de aerare; ◦ Stabilirea nivelului de nămol activ în reactorul biologic; ◦ Stabilirea perioadei aproximative de vidanjare și cantitatea vidanjată INTRETINERE ◦ curatare namol plutitor din decantorul primar (daca este cazul); ◦ curatare filtre suflanta; ◦ curatare cos inox din statia de pompare; ◦ purjarea fortata a pompelor aer lift de recirculare namol activ din decantorul secundar spre bazinul de aerare; ◦ masurarea nivelului de namol activ din bazinul de activare si evacuarea acestuia spre decantorul primar (daca este cazul); ◦ comandarea de consumabile (daca este necesar); ◦ verificare suflante; ◦ verificare pompa de alimentare; ◦ remedierea a
