

---

## **PTAB abonat DEO,630kVA,20/0.4 kv,cf.fisa proiect 556/2023.**

I.D.: 92032016

---

Data publicarii	15.01.24	Coduri CPV	31213000-2 31172000-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	240.000,00 RON - 240.000,00 RON
-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Post trafo, învelopă de beton, în 5 compartimente, cu exploatare din exterior, echipat cu următoarele echipamente: Dimensiuni de gabarit : 6500 x 2440 x 3000 mm (lungime x latime x înaltime) 1 TABLOU DE MEDIE TENSIUNE compartiment masura DEO 1.1 Celula de masura (intrare-iesire) cu izolația barelor în aer, fara echipamente de comutatie, echipată cu: barelor în aer; echipare : • 3 buc. transformatori de tensiune cu raport de transformare 20/V3//0,1/V3//0,1/V3kV; cls 0,2/3P; 30/30VA, cu buletine de verificare BRML; • 3 buc. trafo de curent, 20kV, cu raport de transformare 20/5/5A; cls. 0,2sFs5/5P10, 10/10VA, Ith/Idyn = 6,3/16kA/1s, cu buletine de verificare BRML; • loc pentru contor electronic de energie activă și reactivă montat într-o carcasă amplasată aparent pe peretele PTC, cu posibilitate de citire din exterior, (livrare fara contor); • sistem anticondens (rezistenta+termostat)-1 buc 2 TABLOU DE MEDIE TENSIUNE compartimente abonat DEO 2.1 Celula de racord (plecare spre celula masura) cu izolația barelor în aer, fara elemente de comutatie, echipată cu: • un indicator capacitiv de prezență tensiune fara contacte auxiliare; • sistem anticondens (rezistenta+termostat).1 buc 2.2 Celula de linie sosire cu izolația barelor în aer, barelor în aer; echipare : • un separator de sarcină (24kV; 630A; 16kA) cu comutație în SF6, cu 3 poziții ( închis - deschis - pus la pământ ), prevăzut cu acționare manuala; • indicator capacitiv de prezenta tensiune, fara contacte auxiliare; • sis

---