

Post de transformare in anvelopa de beton (PTAB 0071)

I.D.: 47990138

Documente participare:

- FisaDate_DF1088967.pdf
- P31-2020 Caiet de sarcini.pdf
- P31-2020 Model contract sectorial.pdf
- P31-2020 Formulare.pdf
- DUAЕ_CERERE_75367.xml
- P31-2020 Raspuns solicitare clarificari 1.pdf

Data publicarii	10.07.20	Coduri CPV	31213000-2
Termenul limita pentru depunere:	03.08.20	Pretul estimativ:	195.000,00 RON - 195.000,00 RON

Descriere: Achizitie "Post de transformare in anvelopa de beton (PTAB 0071)" pentru Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord.S.A., necesar pentru executia lucrării de Investiții cu Forțe Proprii "Modernizare INT+MGS consumatori casnici PTZ 0071 C.BRANCOVEANU, Rm. Sarat", județul Buzau. Componentele principale ale postului de transformare sunt: - anvelopa de beton (formata din fundatia prefabricate din beton si cabina propriu-zisa, prefabricate de beton); - 2 celule de linie 24 kV, modulare, extensibile cu cale de current in aer si comutatie SF6 (conform fisa tehnica atasata); - indicatoare pentru prezenta tensiunii si indicatoare de defect pe cabluri de 20 kV din celulele de linie; - 1 celula trafo modulara, echipata cu separator de sarcina si 3 sigurante cu percutor si ansamblu semnalizare prezenta tensiune, rezistenta anticondens termostata, (conform fisa tehnica atasata); - Transformator de putere cu pierderi reduse 20/0,4 kV - 250 kVA; - Tablou de distributie TDRI 1-6 (conform fisa tehnica atasata); - servicii auxiliare; - cutie cu vizor pentru contor; - set senzori antiefractie si furt; - comparator de faze Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este: in a 4-a ZI INAINTE de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
