

## **LUCRĂRI DE EXECUȚIE PLATFORMĂ DE SUSȚINERE BUTELIE GPL ȘI ZID ANTIFOC**

I.D.: 73469045

Documente participare:

- Documentatie.pdf

---

Data publicarii	26.09.22	Coduri CPV	45262300-4
Termenul limita pentru depunere:	03.10.22	Pretul estimativ:	79.173,96 RON - 79.173,96 RON

---

Descriere: Obiectul achizitiei: achiziția de lucrari de executie platforma de sustinere butelie GPL si zid antifoc - "SPRIJIN PENTRU INTEGRARE COMUNITARA"- Nicolae Balcescu, 1CZ / 3LP-uri - "REDUCEREA CAPACITATII CENTRULUI DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA TECHIRGHIOI CORP B - O SANSA PENTRU FIECARE"- Chirnogeni, 1 CZ/ 4LP-uri Situația existentă Lucrările propuse au drept scop realizarea platformelor de sustinere a buteliilor cu gaz petrolier lichefiat si a zidurilor antifoc necesare realizarii instalatiilor de stocare si distributie gaz petrolier lichefiat care sa asigure beneficiarilor apa calda si caldura pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din punct de vedere al sigurantei și al creșterii gradului de confort și adaptabilitate a spatiilor la nevoile concrete ale beneficiarilor, conform Legii nr. 272/2004, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinul 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, și ale Legii nr. 292/2011- Legea asistenței sociale. Situația propusă - se vor realiza platformele de sustinere butelii gpl si zidurile antifoc pe baza planurilor date de catre constructor in urma deplasarilor in teren si in conformitate cu prescriptiile ISCIR- PTA1 - instalare, reparare si intretinere, verificari tehnice in utilizare, specifice fiecărei instalatii in parte. caracteristici tehnice platforma - este necesar ca platform sa sustina o greutate de 5000l GPL, - sa fie amplasata la o distanta minim admisa conform prescriptiilor ISCIR- PTA1 - instalare, reparare si intretinere, verificari tehnice in utilizare, specifica fiecărei instalatii in parte - sa aiba dimensiunile L= 3,6m l=1,2m h=0,25m caracteristici tehnice zid antifoc - sa fie realizat din caramida - sa fie amplasat la o distanta minim admisa conform prescriptiilor ISCIR- PTA1 - instalare, reparare si intretinere, verificari tehnice in utilizare, specifica fiecărei instalatii in parte - sa aiba dimensiunile L = 6,5m h= 2,2m g= 0,37m