

Proiectare si instalare STATIE DE TRATARE A APEI PENTRU ELIMINAREA AMONIULUI SI FIERULUI IN COMUNA ULMENI, SAT CLONDIRU, JUDETUL BUZAU

I.D.: 10305288

Data publicarii	25.11.15	Coduri CPV	45252120-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.12.15	Pretul estimativ:	365.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Statia de tratare a apei va include dar nu se va limita la urmatoarele utilaje tehnologice:
2.1 Rezervor tampon cu capacitatea rezultata din calculul ofertantului. Se vor avea in vedere urmatoarele: - solutia aleasa trebuie sa asigure evitarea inghetului apei in perioadele cu temperature scazute, - asigurarea unui timp suficient de contact intre apa bruta si substantele utilizate. 2.2 Grup pompare apa de proces dimensionat de catre ofertant, 2.3 Pompa spalare filtre dimensionata de ofertant. 2.4 Debitmetru si pompa dozatoare cu membrana echipata cu: - control electronic cu microprocessor - afisaj LCD si taste pentru programare/ selectie mod operare - carcasa din material plastic rezistenta la actiunea coroziva a mediului ambient si la temperatura cu transmitator de impulsuri sau electromagnetic Detalii in speciifcatii tehnice ce vor fi puse la dispozitia operatorilor economici interesati
