

## **Modernizare post de transformare PTA Telcisor 1, LEA jt si bransamente din zona PTA Telcisor 1, loc. Telciu, sat. Telcisor jud. Bistrita Nasaud**

I.D.: 26562097

Documente participare:

- 2-183377.zip

---

Data publicarii	08.03.18	Coduri CPV	45231400-9
Termenul limita pentru depunere:	16.04.18	Pretul estimativ:	314.910,00 RON

---

Descriere: La PTA e vor inlocui descaratorii si cadrul de sigurate de medie tensiune. Se va monta un cadru de sigurate cu descaratori inclusi. Se va inlocui transformatorul existent cu un transformator cu  $S_n=63\text{KVA}$ . Se va inlocui coloana PTA si coloana plecare LEA j.t La retelele de joasa tensiune. Se vor înlocui conductoarele din funie de aluminiu cu fascicule de conductoare izolate torsadate, cu marirea sectiunilor conductoarelor, trifazarea circuitele existente si reconfigurarea circuitelor L.E.A. j.t. Se vor prevedea cutii de protectie selectiva. Se vor înlocui stâlpii necorespunzatori, iar stalpii înclinati se vor indrepta. Se va reface inscriptionarea stalpilor si a instalatiilor electrice in conformitate cu reglementarile in vigoare. Conductoarele necorespunzatoare se vor înlocui cu conductoare coaxiale (la brans. monofazate) sau conductoare torsadate (la brans. trifazate). Valoarea estimata a lucrarilor contractului ce urmeaza a fi incheiat a fost calculata in suma de 314.910,00 lei fara TVA.

---