

## **Intretinere, verificare, reparare sistem de monitorizare si avertizare incendiu din C.T.E.Palas**

I.D.: 2902745

Documente participare:

- 7-361294.zip

---

Data publicarii	12.06.14	Coduri CPV	50411000-9
Termenul limita pentru depunere:	27.06.14	Pretul estimativ:	9.770,00 RON

---

Descriere: In cadrul centralei C.T.E. Palas sint in functie urmatoarele instalatii de avertizare incendiu si concentratii periculoase de gaz: - centrala avertizare incendiu tip Bentel J 524-F din C.C.D. - 3 module; - centrala avertizare incendiu tip Europa 9000 din CCD - 4 module; - centrala avertizare incendiu tip Bentel J 408-8 din statia de pacura - 1 modul; - centrala avertizare incendiu tip Europa 9000 din C.C.E. - 1 modul; - instalatie semnalizare fum si temperatura aferenta (linii, detectori, butoane, cutii de jonctiune).Ace stea sint montate in statii, gospodarii de cable, transformatoare si trebuie sa functioneze in permanenta.Pentru intretinerea acestor instalatii sint necesare o serie de revizii / reparatii periodice in conformitate cu legislatia de prevenire si stingere a incendiilor, cu prevederile ISCIR ( Norma tehnica publicata in Monitorul Oficial P.I.nr.173 bis din 4 feb. 2004 privitoare la exploatarea sistemelor de alimentare cu gaz natural ) si cu normativele PE 009, PE 130, PE 205 sectiunile privitoare la instalatiile de productie hidrogen si de racire a generatoarelor, dupa cum urmeaza: - starea de integritate a centralelor, detectorilor si butoanelor; - tensiunea de alimentare a surselor (baza si rezerva) si comutarea automata a acestora; - stare de functionare generala; - functionarea semnalizarilor optice si acustice (de incendiu si defect); - functionarea semnalizarilor retransmise la distanta; - functionarea semnalizarilor de la detectoare sau butoane manuale (se va realiza prin actionarea unui detector sau buton de alarmare de pe fiecare linie dintr-o zona); - functionarea detectoarelor si a butoanelor de semnalizare prin simulare de pe fiecare linie; - sensibilitatea detectoarelor efectuata prin sondaj conform instructiunilor din cartea tehnica; - starea marcajelor de identificare; - functionarea globala a semnalizarilor de defect prin simulari ale tuturor conditiilor de defect specifice; - integritatea cablurilor de semnalizare prin masurarea rezistentei de izolatie ; - verificarea rezisten?ei de impamantare;

---