
REVIZIE ANUALA APARAT AER CONDITIONAT DE PANA LA 24000 BTU

I.D.: 48576978

Data publicarii	31.07.20	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.200,00 RON - 2.200,00 RON

Descriere: Lista operatiunilor ce se vor executa de specialistul executantului la o revizie tehnica: LA UNITATEA INTERNA: -curatat filtre -dezinfectat unitate interna -control ulei -control si completat freon LA UNITATEA EXTERNA: -reumplerea circuitului cu freon daca presiunile se abat de la normal -eficacitatea sigurantelor de protectie -valoarea tensiunii de alimentare -puterea absorbita -starea strangerilor racordurilor electrice si frigorifice -starea contactoarelor compresorului -verficarea presiunilor si temperaturilor de functionare, subracirea si supraincalzirea -eficacitatea rezistentelor compresorului (daca exista) -starea de curatenie a aripioarelor condensatorului -starea de curatenie a palelor ventilatorului -starea de curatenie a tavitei de recuparare a condensatului (daca exista)
