

Contract de prestări servicii pentru revizia generala, autorizarea și verificarea/înlocuirea supapelor de presiune la cazanele de apa caldă și abur - din cadrul Penitenciarului Tg-Jiu

I.D.: 48437992

Documente participare:

- caiet de sarcini revizie autorizare si verificare supape cazane Penitenciarul Tg-Jiu.pdf

Data publicarii	28.07.20	Coduri CPV	50720000-8
Termenul limita pentru depunere:	04.08.20	Pretul estimativ:	16.806,73 RON - 16.806,73 RON

Descriere: Se vor respecta cerintele minimale din caietul de sarcini. Îl constituie executarea lucrărilor de verificare tehnică periodică și autorizare a celor trei cazane de apă caldă și a cazanului de abur din cadrul Penitenciarului Târgu Jiu (revizie generală, autorizare cazane, verificare arzătoare și verificare/înlocuire supape). VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ A APARATELOR Verificarea tehnică periodică a aparatelor se efectuează la un interval de 2 ani de către persoane juridice autorizate. Verificările tehnice periodice sunt: - Verificarea existenței Livretului aparatului, aflat de la utilizator - Verificarea integrității aparatului și a menținerii condițiilor inițiale de instalare - Activități de curățare a aparatului dacă este necesar - Încercarea la presiune hidraulică la cazane efectuată conform art 29, IS CIR A 1 la interval de 4 ani - Verificarea și reglarea instalației de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficiența indicată de producător - Analiza gazelor arse și verificarea încadrării valorilor în limitele admise - Verificarea funcționării corecte a dispozitivelor de control, reglare și siguranță - Efectuarea verificărilor aplicabile în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în livretul aparatului precum și în instrucțiunile producătorului. SPECIFICAȚII TEHNICE A) CAZAN DE ABUR - Producător: Ferroli - Tip: Vaporex - Model: LVP 500 - Putere: 349 kw - Q: 500 kg/h - PS: 0.98 bar B) CAZAN DE APĂ CALDĂ - Producător: Ferroli - Tip: PREXTHERM - Model: N 400 - Putere: 399 Kw - PS: 6 bar