

Revizie periodica la 10 ani pentru inst.de gaze nat. cu lungime intre 50 si 100 m si pana la 10 cons

I.D.: 105312903

Data publicarii	07.11.24	Coduri CPV	76600000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.500,00 RON - 1.500,00 RON

Descriere: Operatiunile care se vor realiza in cazul reviziilor tehnice periodice sunt: - proba de rezistentă la 1x105 bar, timp de 1 ora; - proba de etanșeitate la 0.2x105bar, timp de 24 ore - verificarea etanșeităților la racorduri olandezele/ flanșele contorului de gaze naturale; - sigilarea racordurilor olandezelor/flanșelor contorului de gaze naturale; - verificarea existenței dopurilor la ramificațiile pentru punctele de consum fără aparate consumatoare de combustibili gazosi; - refularea aerului din instalația de utilizare în conformitate cu prevederile Normelor tehnice aprobate de ANRE; - verificarea etanșeitatii, la presiunea gazului din conductă, pentru îmbinările la care nu se fac probe de rezistență; - verificarea modului de functionare a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi la debit maxim și minim; - verificarea arzatoarelor si a starii imbinarilor si garniturilor de etansare aferente; - verificarea stabilitatii conductelor montate aparent pe suporturi; - verificarea functionarii aparatelor de masurare, control, reglare si de siguranta; - demontarea/debransarea punctelor de consum fara aprobare legala si a conductelor de alimentare aferente; - verificarea functionarii echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare; -verificarea documentelor prezentate de consumator, din care sa reiasa ca a fost efectuata curatarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse de catre operatori economici autorizati, conform reglementarilor in vigoare, emise cu m
