
Revizie tehnica generator 110 kVA - Pantelimon SPAU Metalu

I.D.: 79898132

Data publicarii	16.03.23	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.315,05 RON - 2.315,05 RON

Descriere: Serviciul de revizie tehnica la grupul electrogen 110 kva - Pantelimon SPAU Metalu ce consta in urmatoarele: - inlocuire ulei - inlocuire filtre ulei si filtre combustibil - completare antiget - verificari specifice de electrica In cadrul operatiei se vor efectua mici remedieri dupa caz (inlocuire furtun combustibil tur, coliere, strnagere suruburi, etc) conform deviz 70 / 14.03.2023
