
Servicii de verificare și operaționalizare a sistemului de detecție și alarmare la incendiu (marca UNIPOS IFS 7002) din locația din str. Vasile Stolnicu, nr. 15, bl. 13, sector 2, București
Servicii de verificare și operaționalizare a sistemului de detecție și alarmare la incendiu (marca UNIPOS IFS 7

I.D.: 80976293

Data publicarii	18.04.23	Coduri CPV	50413200-5
Termenul limita pentru depunere:	20.04.23	Pretul estimativ:	1.000,00 RON - 1.000,00 RON

Descriere: Servicii de verificare și operaționalizare a sistemului de detecție și alarmare la incendiu (marca UNIPOS IFS 7002) din locația din str. Vasile Stolnicu, nr. 15, bl. 13, sector 2, București compus din: - 1 centrală de incendiu adresabilă 2 bucle; - 190 buc. detector adresabil combinat fum și temperatură; - 200 buc. soclu pentru detector adresabil; - 10 buc. sirenă adresabilă de interior; - 10 buc. buton alertare incendiu adresabil; - 2 buc. acumulatori 12V/ 18Ah. La momentul actual sistemul afiseaza 132 erori de functionare printre acestea fiind "disopzitiv decuplat" in anumite camere/ holuri, "defectiuni in anumite zone ale sistemului", "defectiuni acumulator" etc
