
Prestare servicii de verificare cazane

I.D.: 70788105

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.07.22 | Coduri CPV | 50720000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 07.07.22 | Pretul estimativ: | 5.500,00 RON - 5.500,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Ministerul Apararii Nationale prin UM 01483 Zalau, avand sediul in str. Simion Barnutiu, nr. 91, mun. Zalau, jud. Salaj, cod postal 450129, realizeaza un studiu de piata in vederea achizitionarii a urmatoarelor servicii: 1. Verificare supape de siguranta cu arc, DN 20/32 = 4 buc 2. Verificare supape de siguranta cu arc, DN 1/2 = 2 buc 3. Verificare supape de siguranta cu arc, DN 2 = 2 buc 4. Raport de verificare instalatii de ardere si automatizare cazane abur medie presiune, tip VAP 1000x8, arzator ANYO- 80/R-3-2 = 2 buc 5. Raport de verificare instalatii de ardere si automatizare cazane apa calda, tip REX 1200, arzator TBL 130 P = 1 buc 6. Raport de verificare instalatii de ardere si automatizare cazane apa calda, tip SUPERAC 2100 KW, arzator TBML 206 P = 1 buc
