
Verificare hidranti interiori/exteriori

I.D.: 86471996

Data publicarii	29.08.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 360,00 RON - 360,00 RON

Descriere: Efectuarea de servicii de verificare a instalatiilor de stingere a incendiilor cu hidranti de interiori conform normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II a instalatii de stingere indicativ P118/2 - 2013. Verificari : - verificarea vizuala a componentei cutiei hidrantului interior (furtun de refulare, teava de refulare, cheie racord ABC) ; - verificarea existentei marcajului ; - verificarea semnalizarii hidrantilor interiori ; - verificarea functionarii robinetilor de inchidere-deschidere ; - compararea valorilor masurate pentru debit si presiune cu valorile din documentatia de autorizare ; - verificarea debitului si presiunii cu aparat mobil ; • aparatul inregistreaza electronic data si ora masuratorilor, duratele testului ; • se traseaza diagrama pe calculator cu variatia presiunii si debitului pe timpul masuratorilor pe fiecare coloana de hidranti (operatiile de inchidere deschidere a hidrantului) cu inregistrarea valorilor de debit si presiune maxima; - nu se efectueaza reparatii • Pentru Statiile De Pompare se poate masura debitul si presiunea furnizata de catre acestea la un hidrant sau la un racord al acestora si se vor compara cu valorile din documentatia tehnica sau cu cele de pe placuta pompei ; nu se efectueaza lucrari de natura electrica si alte reparatii ; daca debitul si presiunea nu corespund sau nu se declanseaza pornirea automata sau manuala a acestora se va recomanda revizia acestora cu firma specializata. Efectuarea lucrărilor
