

## Servicii de mentenanta echipamente termice Keston si Ferroli

I.D.: 15546051

---

Data publicarii	17.10.16	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	20.10.16	Pretul estimativ:	1.800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Entitatea contractanta solicita oferta de pret pentru mentenanta la echipamentele Keston, respectiv Ferroli mentionate mai jos, conform prescriptiilor tehnice PT-A1: 1. Cladire sediul central - B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, Cluj-Napoca: Cazan Keston C110, Seria: 110C50008 - 1 buc. 2. Captatia 1 Floresti - Centrul de Pregatire Profesionala - Floresti, jud. Cluj: Cazan Keston C90, Seria: 90C50020 - 1 buc. 3. Captatia 1 Floresti - Laborator Metrologie - Floresti, jud. Cluj: Cazan Keston C55, Seria: 55C50615 - 1 buc. 4. Statia de pompare Govora - Cluj-Napoca: Centrala termica Energy Top 80W, Seria: 0941L10410 - 1 buc. 5. B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 108, Cluj-Napoca: Cazan Keston C55, Seria: 55C21680 - 1 buc. Serviciile de mentenanta vor consta in verificari tehnice periodice conform prescriptiilor tehnice PT-A1 si reparatii accidentale. Verificarile tehnice periodice in vederea autorizarii functionarii echipamentelor se vor efectua o data la maxim 2 ani conform unui grafic stabilit de catre partile contractante si vor include urmatoarele operatii fara a se limita la acestea: - verificarea existentei Livretului aparatului, aflat in posesia detinatorului/utilizatorului; - operatii de curatire a aparatului, daca este necesar; - verificarea si reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei arderi complete, cu eficienta indicata de producator; - analiza gazelor arse si verificarea incadrarii valorii in limitele admise; - verificarea functionarii corecte a elementelor de reglare si siguranta; - efectuarea verificarilor in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in Livretul aparatului, precum si in instructiunile producatorului. - orice alte operatii pe care prestatorul le considera necesare pentru a asigura buna functionare a echipamentelor termice. Daca in urma verificarii periodice se constata necesitatea inlocuirii unor componente defecte, prestatorul are obligatia de a le inlocui. In acest caz prestatorul va prezenta o Fisa de constatare, care va include descrierea operatiilor, denumirea consumabilelor, pieselor defecte (dupa caz) ce necesita inlocuirea, cantitatea, pretul, valoare totala. Aceasta va fi aprobata de catre beneficiar in vederea efectuarii reparatiilor. Reparatiile accidentale se vor efectua la solicitarea beneficiarului. In urma fiecarei constatari, prestatorul va intocmi o Fisa de constatare, care va include descrierea operatiilor, denumirea consumabilelor, pieselor defecte (dupa caz) ce necesita inlocuirea, cantitatea, pretul, valoare totala. Aceasta va fi aprobata de catre beneficiar in vederea efectuarii reparatiilor. Pretul pieselor uzate ce necesita inlocuire nu va depasi pretul practicat pentru acestea pe piata. Termenul de garantie acordat pentru manopera si reparatiile accidentale va fi de minim 12 luni.

---