

---

## **Intretinere si reparatii la sisteme de detectie si alarmare la incendiu**

I.D.: 68196690

---

Data publicarii	13.04.22	Coduri CPV	31625100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.160,00 RON - 6.160,00 RON

---

Descriere: Un numar de 7 sisteme de alarmare antiincendiu cu urmatoare astructura: - Centrala de alarma tip BENTEL J424-8 cu 24 de zone = 1 buc - Detector optic de fum 601P = 16 buc - Buton de panica de incendiu = 2 buc - Sirena avertizare incendiu de interior = 1 buc - Sirena avertizare incendiu de exterior = 1 buc - Acumulator 12V/7Ah = 2 buc In cazul verificarilor periodice semestriale se vor efectua urmatoarele operatii: - verificare centrala de alarma antiincendiu; - inspectie vizuala si curatire; - verificare acumulatori si modul de incarcare; - verificare taste panou sinoptic; - verificare conexiuni electrice; - teste si simulari. - verificare detectoare - inspectie vizuala si curatire; - verificare functionare electrica; - verificare prin simulare. - verificare anexe: butoane, pedale, sonerii, etc. - inspectie vizuala si curatire; - verificare functionare electrica; - verificare prin simulare. - instruiri ale personalului cu privire la modul corect de exploatare a echipamentelor - respectarea conditiilor de munca si de protectia muncii. Perioada contractuala: 01.05.2022 - 31.12.2022, cu posibilitatea de prelungire maxim 4 luni, in limita fondurilor bugetare existente.

---