

1(una) Centrală termică cu montajul/instalarea și punerea în funcțiune incluse, pentru sediul Oficiului Județean Bihor (OJBH)/ANCOM, în conformitate cu cerințele minime obligatorii la Descriere contract și în condițiile din cuprinsul prezentei solicitări

I.D.: 35839165

Documente participare:

- 6-ADV1078363.zip

Data publicarii	13.05.19	Coduri CPV	39715210-2
Termenul limita pentru depunere:	27.05.19	Pretul estimativ:	5.502,00 RON - 5.502,00 RON

Descriere: Amplasament/Locație/Locul de furnizare, montaj/instalare și punere în funcțiune: sediul Oficiului Județean Bihor/ANCOM, situat în Jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Grigore Ureche, Nr. 12. Specificații/caracteristici tehnice minime obligatorii pentru centrala termică: -Putere termică nominală: min. 30 KW; -Tip montare: murală; -Funcționare: în condensatie; -Combustibil: gaz metan; -Tiraj: forțat (cameră etanșă); -Modalitate încălzire și preparare apă caldă menajeră (a.c.m.): instant; -Clasă de randament energetic sezonier: min. clasa A; -Putere termică nominală maximă în regimul de încălzire 50/30 oC: min. 29 KW; -Putere termică nominală maximă în regimul de încălzire 80/60 oC: min. 28 KW; -Randament normat maxim (eficiență normată): min.109%; -Randament minim: 107%; -Temperatura minimă încălzire: 30°C; -Debit a.c.m. la DT 25 0 C: min. 14 l./minut; -Tip cameră de ardere: cameră etanșă; -Kit evacuare gaze arse: inclus; -Placă de fixare pe perete: inclusă; -Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz; -Nivel de zgomot: max. 50 dB; -Sistem de auto-diagnoză cu afișaj LCD încorporat; -Dispozitiv/funcție anti-îngheț, anti-calcar/anti-depuneri și anti-blocare a pompei; -Debit constant de apă caldă la temperatura solicitată; -Comanda cu 2(două) poziții, cu ieșire ON/OFF pentru încălzire; -Borne de legătură pentru cablu monofilar sau cablu lițat. Nota 1: Caracteristicile prezentate în configurația de bază de mai sus, sunt minime și obligatorii, ele putând fi oferite la un nivel superior. Cerințe minime obligatorii privind montajul/instalarea și punerea în funcțiune a centralei termice: Centrala termică care se achiziționează se va instala/monta cu respectarea tuturor prescripțiilor tehnice și normelor în vigoare în locul celei existente. Demontarea și dezafectarea centralei termice existente se va face cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la scoaterea din uz a aparatelor de încălzit cu alimentare cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤400kW. Alte cerințe minime obligatorii privind instalarea centralei termice, Punerea în Funcțiune (PIF) și instructajul beneficiarului, Model centrala, Recepția cantitativă și calitativă și Prezentarea propunerii tehnice • vezi Adresa ANCOM nr. SC-DAA-14.930/13.05.2019 atasata prezentului anunt.