

Mentenananta sisteme de alarmare la incendiu

I.D.: 44503040

Data publicarii	14.11.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 497,00 RON - 497,00 RON

Descriere: Sistem de alarmare la incendiu Bentel J408 -3 buc/luna Sistem de alarmare la incendiu dresabil Polon 4900 - 1 buc/luna CUPRINS : I. VERIFICĂRI GENERALE/ MENTENANTA PREVENTIVA II. VERIFICARI SPECIFICE IN CAZ DE : 1) ALARMA 2) DEFECT 3) REVIZIE LA 3 LUNI III. TESTARI FUNCTIONALE IV. ASIGURAREA CALITATII I. VERIFICARI GENERALE / MENTENANTA PREVENTIVA 1) . Verificarea centralei de semnalizare incendiu cuprinde : - examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni ; - pregatirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata in vederea verificarii interne a acesteia; - deconectarea alternativa a alimentarii primare si a celei secundare a centralei; - examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru eventuale semne de supraincalziri, intreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni; - examinarea starii sursei de alimentare, incluzand sursa primara de alimentare si a bateriilor de acumulator ; - examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea legaturilor imperfecte ; - reconectarea alimentarii si repunerea centralei in mod de lucru normal; - examinarea listei de evenimente accesand memoria centralei sau observand list-ingul imprimantei unde este cazul ; -verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminosi, a afisajului si a buzzer-lui intern (prin apasare) ; - preventiv se vor curata si contactele sursei de rezerva (acumulator). 2) . Verificarea componentelor siste
