
Utilaje și aparate de filtrare a lichidelor

I.D.: 6834869

Data publicarii	20.06.15	Coduri CPV	42912100
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Le bâtiment huilerie de la centrale de Dégrad des Cannes est doté de 3 centrifugeuses communes à fuel lourd neuf de type FO2 dont 2 modules de centrifugation qui nécessitent d'être remplacées. Ces centrifugeuses permettent de filtrer et d'épurer le fuel en provenance de l'ensemble des bâches communes de stockage de fuel lourd FO2 du site, après leur passage dans les réchauffeurs du bâtiment huilerie. Le site de Dégrad des Cannes a donc besoin de nouvelles centrifugeuses en lieu et place des anciennes avec une capacité de FO2 purifié de 10 m³/h minimum. Des éléments de préfiltration en amont des centrifugeuses nécessitent d'être également ajoutés.
