
CL 5 - Reabilitare sistem de alimentare cu apa in orasul Strehaia si localitatea Comanda

I.D.: 81903397

Data publicarii	11.05.23	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: OBIECTUL 1 - SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ OBIECTUL 1.1 - SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ - STREHAIA OBIECTUL 1.1.1 - Reabilitare prin inlocuire electropompa aferenta putului forat existent F4. Schimbarea pompei submersibile din forajul F4 cu o noua pompa cu urmatoarele caracteristici: Q = 5,2 l/s, Hp = 95,0 mCA, P = 8,5 kW; OBIECTUL 1.1.2 - Reabilitare conducta de aductiune de la Foraj existent F4 la gospodaria de apa Strehaia. Reabilitarea prin inlocuire a conductei de aductiune de la Foraj F4 catre gospodaria de apa Strehaia - PEID, PE100, PN 16 bar, De 90 mm, lungimea L = 702 m; OBIECTUL 1.1.3 - Reabilitare/optimizare functionare statie de tratare existenta Strehaia in vederea tratarii amoniului -montarea in punctul de injectie clor denumit "Preclorinare 1" a unei perechi noi de rotamtru 2.000 mg/l clor si ejector de clor 2.000 mg/l clor precum si a unui schimbator automat de butelii; -inlocuire carbune activ 2 x 1,413 kg; -in
