

Modernizare LEA de joasă tensiune si bransamente din zona PT nr.1 Intrerâuri

I.D.: 31975253

Documente participare:

- 2-CN1006320.zip

Data publicarii	12.11.18	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	13.12.18	Pretul estimativ:	818.073,00 RON

Descriere: Obiectul 1- Lucrari MT la PTA1 20/0.4 kV 100KVA -inlocuire cutie de distributie degradata cu o cutie de distributie noua din poliester armat cu fibra de sticla tip CD 1.6; -montare prize de pamant-4ohmi; -inlocuire coloana existent , cu coloana de JT realizata cu conductoare de tip F2x4x120mmp. Obiectul 2 - Modernizare LEA 0.4 kV 2.1. Modernizare LEA 0.4 kV zona PTA1 - se vor inlocui conductoarele clasice cu conductoare torsadate pe o lungime de L=8,12km de tip: TYIR50OI+3x70+1x16 mmp pe o lungime de 6550m, TYIR50OI+3x35+1x16mmp pe o lungime de 880m si TYIR50OI+35+1x16 mmp pe o lungime de 690m; - LEA 0,4 kV se va muta de pe terenurile private si din zonele foarte greu accesibile pe langa drumurile publice. Se vor demonta stalpii de lemn degradati si se vor monta stalpi de beton noi 166 buc; - se vor monta 14 seturi de dispozitive pentru montare scurtcircuitoare de jt si 19 seturi de descarcatoare de jt; -se prevad prize de pamant noi la reseaua de jt modernizata: 4 buc de maxim 4 ohmi si 18 buc de maxim 10 ohmi -montare cutii de selectivitate: 2buc; -montare cutie noua de iluminat public cu modul de aprindere cu automat programabil la primul stalp de la PTA. Plecarile distributie publica din PTA1 (3 bucati) se vor realiza in cablu subteran ACYABY 3x150+70mmp pana la primii stalpi de la PTA1 iar pentru iluminat public in cablu subteran ACYABY3x35+25mmp. Obiectul 3 - Bransamente In zonele in care se executa lucrari de inlocuire conductor aluminiu neizolat cu conductoare torsadate, bransamentele se vor relega, 6 bransamente monofazate; reface 12 bransamente monofazate si 2 bransamente trifazate si unde este cazul se vor scoate BMP-urile la Ikimita de proprietate, 21 bransamente monofazate si 2 bransamente trifazate. Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor.
