

Proiectare si Executie lucrări pentru obiectivul "Extindere rețea de apa potabila in comuna Brebeni, Județul Olt"

I.D.: 69684127

Documente participare:

- CU apa.pdf
- FisaDate_DF1148963.pdf
- 3. Formular Prop tehnica -F4 - APA_Brebeni.pdf
- 2 Caiet de Sarcini_APA_Brebeni.pdf
- 4 Anexa 1- Detalierea punctajului- APA_Brebeni.pdf
- 5 Anexa 2- Riscuri pe subfactori de evaluare-APA_Brebeni.pdf
- 6. Acord contractual R1_APA_Brebeni.pdf
- 7. Conditiiile generale contractuale R3.pdf
- 8. Conditii specifice contract-APA_Brebeni.pdf
- 9 Formulare-APA_Brebeni.pdf
- 9.1 Anexa la of Financiara_APA_Brebeni.xlsx
- DALI_Apa_Brebeni_m B.pdf
- Partē desenata APA.rar
- Studiu Geotehnic.pdf
- Studiu Hidrogeologic.pdf
- DUAE_CERERE_177377.xml
- Model solicitat pt PCCVI.pdf
- Raspuns consolidat.pdf
- Completare la Raspunsul consolidat.pdf

Data publicarii	01.06.22	Coduri CPV	45232150-8 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	24.06.22	Pretul estimativ:	11.131.761,12 RON - 11.131.761,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: In prezentul proiect s-au cuprins urmatoarele obiecte componente: front captare: format din 4 puturi (dintre care 1 put nou forat) cu $H = 120$ m, $Q_t = 10,5$ dm³/s (cat a fost recomandat in studiul Hidrogeologic aprobat); conducta de legatura intre puturi si aductiune de la front captare la gospodaria de apa $L \approx 430$ m; Gospodaria de apa: 2 rezervoare de inmagazinare a apei potabile si camera de vane $V = 2 \times 400$ mc (1 bucata mon-tat nou pentru asigurarea rezervei); Demontarea statiei actuale de clorinare si montarea unei statii de de tratare si clorinare pentru potabilizarea apei; cabina poarta, camera personal existente; closet uscat cu tanc de 5mc existent. rețea de distributie a apei potabile. Dimensionarea sistemului de alimentare cu apa s-a facut in conformitate cu STAS 1343/2006 care cuprinde prevederi referitoare la alimentarea cu apa. La determinarea cantitatilor de apa potabila s-au luat in considerare urmatoarele cate-gorii de consumuri: consum de apa pentru populatie; consum de apa pentru activitati publice si economice. In planul Urbanistic General pentru comuna Brebeni, sunt prevazute date referitoare la situatia prezenta si de perspectiva (cca.25 ani) pentru populatie, activitatile publice astfel: populatie 2650 locuitori in prezent; 3255 locuitori in perspectiva. activitate publica societati comerciale: 2 persoane; restaurante: 5 persoane; scoli: 350 persoane; gradinita: 80 persoane; dispensar: 2 persoane; primarie: 8 persoane; camin cultural: 1 persoana. Conform breviarului de calcul pe baza datelor de mai sus pentru cerinta de apa au rezultat urmatoarele debite caracteristice pentru etapa actuala si de perspectiva: Etapa actuala : $Q_{zi\ med.} = 199,67$ m³/zi $Q_{zi\ max} = 291,03$ m³/zi $Q_{or.\ max} = 27,89$ m³/h Etapa de perspectiva: $Q_{zi\ med.} = 540,63$ m³/zi $Q_{zi\ max} = 675,57$ m³/zi $Q_{or.\ max} = 66,15$ m³/h Toate detaliile conform documentației tehnice inițiale sunt prezentate în Cerintele Beneficiarului. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

