

Proiectare si executie "PUȚURI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI BRANȘAMENTE LA SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APĂ DIN COMUNA BEIDAUD, JUDEȚUL TULCEA"

I.D.: 102467767

Documente participare:

- 1. PIESE SCRISE.pdf
- 2. PIESE DESENATE.pdf
- 3. Expertiza_Beidaud apa_scan.pdf
- 4. Avize si CŪ.rar
- 5. Studiu Geotehnic.rar
- 6. Studiu hidro.rar
- 7. ADMITERE OCPI.rar
- 8. Ridicare topografica_Beidaud.dwg
- 11. Caiet de sarcini.pdf
- 12. FORMULARE.pdf
- FisaDate_DF1225523.pdf
- DUAЕ_CERERE_299087.xml
- 13. Cōntr. proiectare si executie lucrari Rev 1.pdf

Data publicarii	09.09.24	Coduri CPV	45231100-6 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	25.09.24	Pretul estimativ:	7.777.091,51 RON - 7.777.091,51 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Beidaud este o comună în județul Tulcea, Dobrogea, formată din satele Beidaud (reședința), Neatârnaea și Sarighiol de Deal. Comuna Beidaud are un teritoriu administrativ de aproximativ 12304 de ha, din care 496 ha intravilan. Localitatea Beidaud: realizarea a unui puț forat pentru captarea apei subterane la o adâncime de cca. 25.00 ml, realizarea unei aducțiuni noi pe o lungime de aproximativ cca. 160.00 ml, conducte din PEID PE100, Pn10, având diametru De110mm; construcția unei stații noi de tratare a apei; realizarea unui rezervor de înmagazinare nou suprateran, din oțel galvanizat, cu o capacitate de V=250mc; Localitatea Neatârnaea: realizarea a două puțuri forate pentru captarea apei subterane la o adâncime de cca. 25.00 ml/foraj; realizarea unei aducțiuni noi pe o lungime de aproximativ cca. 1,120.00 ml, conducte din PEID PE100, Pn10, având diametre De63-90mm; construcția unei stații noi de tratare a apei; realizarea unui rezervor de înmagazinare nou suprateran, din oțel galvanizat, cu o capacitate de V=250mc; Localitatea Sarighiol de Deal: realizarea a trei puțuri forate pentru captarea apei subterane la o adâncime de cca. 25.00 ml/foraj; realizarea unei aducțiuni noi pe o lungime de aproximativ cca. 3,060.00 ml, conducte din PEID PE100, Pn10, având diametre De63-90mm; construcția unei stații noi de tratare a apei; Având în vedere că în comuna Beidaud există un sistem de distribuție a apei relativ nou, care la momentul actual, nu necesită reabilitare, s-a prevăzut montarea unui număr de 600 cămine de branșament, complet echipate, dotate cu apometre cu transmitere radio a debitelor înregistrate. Datele tehnice propuse se regasesc in detaliu in DALI piese scrise si piese desenate. In conformitate cu prevederile art. 160 alin (1), orice operator economic interesat sa participe la prezenta procedura are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire cu 12 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor In masura in care termenele prevazute la art. 161 din Legea 98/2016 nu pot fi respectate, autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.