

INSTALATIE DE FILTRARE/SEPARARE LA SRM SIDEX GALATI, JUD. GALATI

I.D.: 35052897

Documente participare:

- 7-SCN1041130.zip

Data publicarii	05.04.19	Coduri CPV	45333000-0
Termenul limita pentru depunere:	14.05.19	Pretul estimativ:	3.135.657,22 RON - 3.135.657,22 RON

Descriere: Având în vedere problemele în exploatare, datorate impurităților solide din fluxul de gaze, este necesară achiziționarea și adaptarea la teren a unei instalații de filtrare/separare care poate deservi toate cele trei linii de reglare-măsurare și care poate fi amplasată în incinta SRMP-ului, pe amplasamentul fostei instalații de încălzire și care să fie alimentată cu energie electrică. Instalația de separare-filtrare proiectată se compune din două separatoare-filtre verticale DN500 PN40, complet echipate cu: robinete cu sferă DN500 PN40 acționate manual, elemente de siguranță, sisteme de evacuare lichide, de indicare a nivelului și presiunii. La intrarea și la ieșirea din bateria de separare-filtrare se va monta câte un robinet cu sferă DN500 PN40 cu acționare electrică. Alimentarea cu energie electrică a tabloului general și de automatizare TGA se va realiza din tabloul electric existent (TE) situat în incinta clădirii operator. Instalația de automatizare din TGA va fi conectată la tabloul SCADA (situat în clădirii operator) printr-un cablu de semnal. Pentru asigurarea iluminatului exterior a zonei unde va fi amplasată instalația de filtrare / separare proiectată se vor monta trei stâlpi metalici prevăzuți cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED. Instalația de iluminat exterior va fi racordată la centura de pământare. Instalația de protecție contra descărcărilor și supratensiunilor atmosferice va fi asigurată de stâlpii de iluminat cu tijă paratrăsnet și de tija de captare H = 9 m. Valoarea estimată a lucrărilor este de: 3.463.166,84 lei, din care Entitatea Contractantă va pune la dispoziția Executantului următoarele: cheltuieli diverse și neprevăzute în valoare de 327.509,62 lei. Data limita până la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, este a 8-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice. Termenul-limita în care entitatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare conform prevederilor art. 172 alin. 2, coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice, este: a 6-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor.
