
Executat colectorul-distribuitor principal de apa rece si apa calda al spitalului diametru 8- Punct Termic

I.D.: 24618527

Documente participare:

- 11-MC0011523.zip

Data publicarii	12.12.17	Coduri CPV	45300000-0 45232460-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 12.12.17

Descriere: Autoritatea contractanta doreste sa faca cunoscuta intentia achizitionarii de lucrari de : - Executat colectorul-distribuitor principal de apa rece al spitalului diametru 8, L= 2500 mm - echipat cu 9 stuturi cu flansa (DN 40 = 1 buc; DN 65 = 1 buc; DN 80= 5 buc; DN 100 = 1 buc; DN 125 = 1 buc) -Executat colectorul principal de apa calda al spitalului diametru 8, L= 1200 mm - echipat cu 6 stuturi cu flansa (DN 20 = 1 buc; DN 50 = 1 buc; DN 80= 4 buc;) Conform caietului de sarcini atasat. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.Se va considera un termen de plata de 60 de zile de la receptia serviciilor/ factura fiscala.
