
Servicii reparatii UPS trifazic - LICETER

I.D.: 43835060

Data publicarii	30.08.19	Coduri CPV	31154000-0 50323000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 10.045,00 RON - 10.045,00 RON

Descriere: Servicii de reparații pentru UPS trifazic de mare capacitate (60 KVA), tip Riello MST 60, aflat în dotarea LICETER, din localitatea Prejmer, str. Mitroploit Andrei Șaguna, nr. 1033D, jud. Brașov. Serv. solicitate constau în înlocuirea celor 40 de acumulatori din componența UPS-ului. Caracteristici acumulatori: 12V-26Ah. După înlocuirea acumulatorilor se va verifica funcționarea corespunzătoare a echipamentului. Perioada de garanție pt manopera efectuată va curge de la data semnării PV de recepție, care atestă prestarea serviciilor și va fi de 6 luni. Garanția pentru acumulatori va fi de 36 de luni. În perioada de garanție, Prestatorul are obligația de a asigura remedierea defecțiunilor, fără costuri pt Beneficiar, în termen de 3 zile lucratoare de la data notificării. Personalul Prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările și regulamentele interioare ale Beneficiarului pe toată durata prezenței lui la sediul acestuia. Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire și stingere a incendiilor (ISU) și protecția muncii (SSM) a personalului executant, precum și supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a Prestatorului. Prestatorul trebuie să dispună de personal specializat pentru întreținerea și reparația acestui tip de echipament. Prestatorul are obligația respectării legislației în vigoare cu priv la regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori.
