

REPARATIE CURENTA IMPREJMUIRE

I.D.: 35426551

Documente participare:

- 6-ADV1074987.zip

Data publicarii	22.04.19	Coduri CPV	45340000-2
Termenul limita pentru depunere:	13.05.19	Pretul estimativ:	0,01 RON - 273.000,00 RON

Descriere: - Înlocuirea unui nr. de aprox. 141 buc. stâlpi din beton armat minim B 300, făcut din ciment rapid R 52,5 cu o calitate superioară (se vor prezenta certificate de calitate care să ateste calitatea materialelor utilizate) și patru fire de armătura amprentată, material PC 52, cu diametrul minim de 8mm, minim 16 etrieri, material OB 37, cu diametrul minim de 6mm. Stâlpii vor avea secțiunea aproximativă de 16x16cm și lungimea de 2,5m (din care, pe lungimea de 0,5m îngropat în sol, în cuzinet din beton, calitatea minimă B 200, cu diametrul minim de 0,5m și adâncimea de minim 0,5m) și vor avea o garanție confirmată printr-un certificat emis de către producător de minim 20 de ani. Pentru betonul utilizat se vor prezenta buletine de analiză. - Înlocuirea părții exterioare a împrejuririi prin aplicarea pe stâlpii din beton a unui rând de plasă împletită, fabricată din Sârmă Tare Zincată la cald, cu rezistența la rupere 750 – 950 N/mm², zinc 50-60g/m², puritate zinc 99,99%, cu grosimea minimă a firului de minim 2,8 mm, înălțimea minimă de 2m, dimensiunea ochiului de maxim 5 cm. Plasa din sârmă va avea o garanție, confirmată printr-un certificat emis de către producător, de minim 20 de ani pentru începerea coroziunii deasupra solului. Lungimea perimetrului este de aproximativ 1,48 km. La partea inferioară a stâlpilor, plasa din sârmă va fi îngropată în pământ aproximativ 20 cm, pentru a împiedica pătrunderea animalelor. - Înlocuirea supraînălțării existente, pe toată lungimea perimetrului, cu suluri de sârmă ghimpată cu lamele tăietoare, zincată la cald, tip NATO, cu următoarele caracteristici: material: oțel zincat la cald, diametru după extensie 600 mm, lungime rolă desfășurată maxim 13 ml, grosime lamă 0.5 mm, lungimea lamei 25 mm, lățimea lamei 15 mm, rezistența la rupere minim 160 kg/m², diametrul firului minim 2.5 mm, strat zinc minim 200 g/m², nr. spire bobina 56, lungimea de minim 10 ml/val, nr. cleme bobina 83, distanța între lame 34 - 40 mm. Caracteristicile vor fi confirmate printr-un certificat emis de către producător; - Înlocuirea elementelor de susținere a supraînălțării cu altele noi, în forma literei "Y", fabricate din cornier care vor fi zincate ulterior (strat zinc minim 200 g/m²), cu dimensiunile minime de 40x40x3 mm + platbandă zincată 50 mm, protejate anticoroziv prin vopsire cu vopsea lovitură de ciocan de culoare neagră și fixate pe stâlpii din beton și pe cei metalici, pe care se va monta sârma lamată. Caracteristicile vor fi confirmate printr-un certificat emis de către producător. Numărul total de stâlpi de susținere este de 570 de bucăți, supraînălțările noi trebuind să fie furnizate în această cantitate; - Înlocuirea unui număr de 4 porți de acces