

Servicii de verificare instalatie hidranti interiori si verificare/incarcare stingatoare de incendiu

I.D.: 46843218

Data publicarii	03.06.20	Coduri CPV	50413200-5
Termenul limita pentru depunere:	18.05.21	Pretul estimativ:	5.462,00 RON - 5.462,00 RON

Descriere: I. Servicii de verificare a instalației de stingere a incendiilor cu hidranți CANTITATE: Instalația de hidranți interiori din spațiile Senatului cuprinde un număr de 158 hidranți. a) Ofertantul trebuie să fie autorizat conform prevederilor O.M.A.I. nr. 87 din 6 aprilie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor și a H.G. 259/2005 privind înființarea și stabilirea atribuțiilor Centrului Național pentru Securitate la Incendiu și Protecție Civilă. b) Ofertantul va asigura verificarea instalației de hidranți interiori din spațiile Senatului din punct de vedere al conformității cu prevederile Ordinului nr. 2463/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „ Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-instalații de stingere”, indicativ P118/2-2013 precum și cu legislația și celelalte normative specifice domeniului efectuând în acest sens următoarele verificări/prestații fără a se limita la acestea: 1. Funcționarea robinetului principal și a robinetelor hidranților; 2. Măsurarea presiunii la racordul hidrantului; 3. Verificarea dotării cu echipamente și accesorii pentru intervenție; 4. Verificare furtunuri; 5. Verificare etanșeitate instalație; 6. Alte verificări necesare obținerii unei evaluări complete privind dotarea și starea de funcționare a instalației și a hidranților. După verificare și evaluare ofertantul va întocmi un raport în care va prezenta situația constatată precum și necesarul de echipamente și accesorii rezultat în urma evaluării, dacă este cazul. c) Termenul limită de finalizare a serviciilor de verificare și întocmire a raportului este de 20 de zile de la data comenzii/contractului. II. Servicii de verificare și încărcare stingătoare de incendiu Cantitate: 250 stingătoare, diferențiate pe tipuri după cum urmează: 1. tip P6 - 213 buc.; 2. tip SM6 - 33 buc.; 3. tip P100 - 4 buc. a) Ofertantul trebuie să asigure prestarea serviciilor de verificare și încărcare stingătoare de incendiu conform prevederilor Ordinului nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și a Ordinului nr. 231 din 18 octombrie 2011 pentru aprobarea unor reglementări tehnice privind cerințele tehnice generale și condițiile pentru introducerea pe piață a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor și să elibereze certificat de garanție și declarație de conformitate pentru serviciile prestate. b) Termenul limită de finalizare a serviciilor de verificare și încărcare este de 15 zile de la primirea comenzii.
